

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo rizika | Priemonės |
|----------|--|---|
| 1. | Neteisėta fizinė prieiga prie kompiuterinės įrangos | patalpos rakinamos |
| 2. | | veikia asmenų įėjimo į patalpas kontrolės sistema (fizinė arba elektroninė) |
| 3. | | |
| 4. | Neteisėti programinės įrangos vartotojai | nustatyta vartotojų prisijungimo tvarka |
| 5. | | nustatyta slaptažodžių sudarymo ir atnaujinimo tvarka |
| 6. | | valdoma vartotojų teisė naudotis programine įranga |
| 7. | Neteisėtas vartotojų prisijungimas prie tinklo | vidinis tinklas apsaugotas ugnies sienomis |
| 8. | | kontroliuojamas darbuotojų prisijungimas prie vidinio tinklo |
| 9. | | kontroliuojamas trečiųjų šalių vartotojų prisijungimas |
| 10. | Vagystė | apribota fizinė prieiga prie tarnybinių stočių |
| 11. | | apribota programinė prieiga prie duomenų |
| 12. | | šifruojami saugomi duomenys |
| 13. | Programinės įrangos klaidos | naudojama sertifikuota programinė įranga |
| 14. | | programinė įranga atnaujinama laikantis nustatytos tvarkos |
| 15. | Piktavališkos programos | tarnybinėse stotyse įdiegtos antivirusinės programos |
| 16. | | darbo stotyse įdiegtos antivirusinės programos |
| 17. | | darbuotojai supažindinti su tvarka, kaip elgtis piktavališkų programų antplūdžio atveju |
| 18. | Neteisėtos programinės įrangos naudojimas | naudojama tik teisėta programinė įranga |
| 19. | | nuolat atliekama darbo stotyse naudojamos programinės įrangos kontrolė |
| 20. | | darbuotojams nesuteiktos teisės patiems diegti programinę įrangą |
| 21. | Vartotojų klaidos | darbuotojai mokomi dirbti su programine įranga |
| 22. | | daromos atsarginės duomenų kopijos |
| 23. | Duomenų perdavimo tinklo įrangos gedimai | įranga prižiūrima pagal gamintojo rekomendacijas |
| 24. | | priežiūrą ir gedimų šalinimą atlieka kvalifikuoti specialistai |
| 25. | | stebima duomenų perdavimo tinklo būklė |
| 26. | Kompiuterių techninės įrangos | įranga prižiūrima pagal gamintojo rekomendacijas |
| 27. | | priežiūrą ir gedimų šalinimą atlieka kvalifikuoti specialistai |

| | | |
|-----|---|--|
| 28. | gedimai | svarbiausia kompiuterinė įranga dubliuota |
| 29. | | svarbiausios kompiuterinės įrangos techninė būklė nuolat stebima |
| 30. | Užliejimas vandeniū | tinkamai suplanuotos ir įrengtos svarbiausios kompiuterinės įrangos laikymo patalpos |
| 31. | | įrengta vandens nutekėjimo sistema |
| 32. | Ugnis | patalpose yra ugnies gesintuvų |
| 33. | | pastato patalpose įrengti dūmų ir karščio davikliai |
| 34. | Temperatūros ir drėgmės pokyčiai | tarnybinių stočių patalpose įrengta kondicionavimo sistema |
| 35. | | nuolat stebimi temperatūros ir drėgmės pokyčiai |
| 36. | | kondicionavimo įranga prižiūrima pagal gamintojo reikalavimus |
| 37. | Stichinė nelaimė | parengtas veiklos atkūrimo planas |
| 38. | Elektros srovės tiekimo sutrikimai | svarbiausiai kompiuterinei įrangai skirti nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai (UPS) |
| 39. | | stebima elektros srovės tiekimo būklė |
| 40. | Maitinimo ir ryšio | kabėliai yra izoliaciniuose vamzdžiuose |
| 41. | linijų gedimai | elektros ir duomenų kabėliai saugiai atskirti |